

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0193/01/2009

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury z polietylenu o średnicach od 20-630mm**

Zawierający / containing: polietylen BorSafe HE 3490-LS, BorSafe 3494-LS

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Instalację przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

DYKA Sp. z o.o.
55-221 Jelcz - Laskowice
ul. Belgijska 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DYKA Sp. z o.o.
55-221 Jelcz - Laskowice
ul. Belgijska 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-04-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-04-09
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 kwietnia 2009

The date of issue of the certificate: 9th April 2009

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krowczyńska
dr Bożena Krowczyńska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiadły