



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO**  
**- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH**  
**- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**  
**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/W/0732/01/2008**  
**HYGIENIC CERTIFICATE** **ORYGINAŁ**

Wyrób / product: **Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC-U w zakresie średnic od 63 do 315 mm**

Zawierający / containing: **PVC-U**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

"PLASTIKA" A.S.  
949 05 Nitra  
Novozamocka 222, Słowacja



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Produkcja Handel Usługi "EKOMA" S.J. Józef Walat, Bogdan Mądry  
Zielonka 1B  
86-005 Białe Błota

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-09-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2013-09-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 26 września 2008

The date of issue of the certificate: 26th September 2008

**Kierownik**  
**Zakładu Higieny Komunalnej**

  
**Dr Janusz Świątczak**

proj. T. Podsiadły